

保护测试产品

| 保护测试产品 | | | | |
|----------|---------------|--|--------|------|
| 型号 | 产品名称 | 主要功能 | 等级 | 选型备注 |
| XL-3260 | 小电流接地选线设备测试装置 | 可实现对 DL/T872-2016 《小电流接地系统单相接地故障选线装置技术条件》故障仿真测试。支持故障录波回放方式或功能电路仿真方式，实现小电流接地系统的故障仿真，可用于对小电流选线装置进行仿真测试，也可用于小电流选线装置的判断算法优化并最终提高选线装置的判断准确率 | 0.05 级 | |
| XL-3611E | 剩余电流互感器校验仪 | 用于对剩余电流互感器、剩余电流动作保护电器（RCD）进行测试，具备有一路故障电流输出，可输出任意的故障电流波形信号，支持 GB/T 6829-2017 《剩余电流动作保护电器（RCD）的一般要求》的要求。 | 0.05 级 | |

